ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»

организация, расположенная на объекте:
ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
поликлиника

адрес объекта:
398029, г. Липецк, ул. Писарева, д. 2А

Главный врач Агапова Юлия Рефатовна

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
_____ Агапова Юлия Рефатовна

«____» _____2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1
от 20 октября 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование(вид) объекта ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.2 Адрес объекта 398029, г. Липецк, поселок Дачный, ул. Писарева, д. 2а

Сведения о размещении объекта:

1.3 Отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь застройки 900 кв.м, общая площадь – 1428 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 18900 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 , дата последнего капитального ремонта ***не определена***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего- не определена, капитального-не определена***

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – Согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница №4 «Липецк–Мед» , ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398000, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) –государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Липецк, ул. Зегеля, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение
2.2 Виды оказываемых услуг: оказание медицинских услуг
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – количество обслуживаемых в день 150 чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта:
«Поселковый совет», автобусы №№ 34, 343
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да
3.2.4 Перекрестки:(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) – есть, нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ДУ*
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	*ДУ*
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4	с нарушениями зрения	*ДУ*
5	с нарушениями слуха	*ДУ*
6	с нарушениями умственного развития	*ДУ*

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	
Основные структурно-функциональные зоны	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
Территория, прилегающая к зданию	*ДЧ-В*
Вход (входы) в здание	*ДУ*
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧ-В*
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДЧ-В*
Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧ-В*
Система информации и связи (на всех зонах)	*ДЧ-В*

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-В*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	*Выделить парковочное место для инвалидов напольной разметкой 3,6х6м* ***Текущий ремонт***
Вход (входы) в здание	*На пандусе установить поручень и навес. Установить на входе напольную тактильную разметку (перед ступенями и после в ширину лестницы, глубина тактильной разметки не менее 500мм, перед дверью входа с отступом на ширину открытия двери). На лестнице входа выделить габариты , установить противоскользящее покрытие и поручни. Выделить место для собаки-проводника.* *Заменить ручку на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверной доводчика с функцией 5 сек задержки.* ***Текущий ремонт***
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Установить пристенные поручни на всех горизонтальных путях движения МГН**.** Установить тактильные таблички с обозначением лестницы, ее направления движения и нумерацией этажей на межэтажной лестнице. Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Вдоль лестниц дополнить опорные поручни со второй стороны.* ***Текущий ремонт***
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки, визуально-звуковой маяк адаптивной системы оповещения и вызова пациента. Обозначить контрастными тактильными табличками: наличие индукционной системы, место обслуживания инвалидов, место ожидания для МГН, выделить стол не выше 80см для обслуживания МГН. Обновить напольно-тактильную разметку в соответствии с поправками в СП 59.13330.2020, вступившими в силу с 01.07.2021* ***Текущий ремонт***
Санитарно-гигиенические помещения	*Приобрести насадку для инвалидов на унитаз, смонтировать поручни вдоль стен, установить напольно-тактильную разметку, мнемосхему санитарного узла, крючок для костылей, наклонное зеркало. Установить визуальное информирование свободно/занято. Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки* ***Текущий ремонт***
Система информации на объекте (на всех зонах)	*Приобрести индукционную систему. Установить тактильные таблички каждого кабинета.* ***Текущий ремонт***

4.2. Период проведения работ*2022-2030* в рамках исполнения *Федерального закона от 24.11.2135г №181-ФЗ «Осоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-В) - объект доступен полностью для всех инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование с общественными организациями инвалидов
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Анкеты объекта социальной инфраструктуры
Акта обследования объекта: № 1 от « 20 » октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
_____ Агапова Юлия Рефатовна

«____» _____2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1 от 20 октября 2021г.
Краткая характеристика объекта

1. Общие сведения об объекте

1.2 Наименование(вид) объекта ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.2 Адрес объекта 398029, г. Липецк, поселок Дачный, ул. Писарева, д. 2а

Сведения о размещении объекта:

1.3 Отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь застройки 900 кв.м, общая площадь – 1428 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 18900 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 , дата последнего капитального ремонта ***не определена***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего- не определена, капитального-не определена***

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – Согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница №4 «Липецк–Мед» , ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398000, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.12. Форма собственности (государственная, негосударственная) –государственная
1.13. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
1.14. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Липецк, ул. Зегеля, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.6 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение
2.7 Виды оказываемых услуг: оказание медицинских услуг
2.8 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.9 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.10 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
2.8. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – количество обслуживаемых в день 150 чел
2.9. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

1.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств	есть, необходимо дооборудовать
2	Сменные кресла-коляски	есть
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	есть, необходимо дооборудовать
5	Пандусы	есть, необходимо дооборудовать
6	Подъемные платформы (аппарели)	есть гусеничный подъемник
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местами предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	есть, необходимо дооборудовать
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть, необходимо дооборудовать
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	есть
		нет
15	Пути движения на территории	нет
16	Места отдыха	есть, необходимо дооборудовать

2.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	имеется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Необходимо выделить место для собаки-проводника
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	имеется
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Данный показатель к ОСИ не относится

3.Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	+	+		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	+	+		
4	с нарушениями зрения	+	+		
5	с нарушениями слуха	+	+		
6	нарушениями умственного развития	+	+		

4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+	+	+	+	+
2	Вход (входы) в здание	+	+	+	+	+

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	+	+	+	+	+
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+	+	+	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	+	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	+	+	+
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-

5.Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	*Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг*	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г. при наличии финансирования
1.2	Организация места для размещения собаки-проводника	2024
1.3	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2023
1.4	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2022
1.5	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания детской поликлиники(с установкой перил, унитаза на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2023
2	*Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения*	
2.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	2025
3	*Предоставление услуг*	
3.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников до 2025г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)». Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: полная доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»

6.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 октября 2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» от 11 октября 2021г. ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 от 20 октября 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.3 Наименование(вид) объекта ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.2 Адрес объекта 398029, г. Липецк, поселок Дачный, ул. Писарева, д. 2а
Сведения о размещении объекта:
1.3 Отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь застройки 900 кв.м, общая площадь – 1428 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 18900 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 , дата последнего капитального ремонта ***не определена***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего- не определена, капитального-не определена***
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полноеюридическое наименование – Согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница №4 «Липецк–Мед» , ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398000, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.15. Форма собственности (государственная, негосударственная) –государственная
1.16. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
1.17. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Липецк, ул. Зегеля, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.11 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение
2.12 Виды оказываемых услуг: оказание медицинских услуг
2.13 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.14 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.15 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
2.10. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – количество обслуживаемых в день 150 чел
2.11. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ***нет***

3.Состояние доступности объекта

3.3 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта:
«Поселковый совет», автобусы №№ 34, 343
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.4.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 300 м
3.4.2 время движения (пешком) 3 мин
3.4.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.4.4 Перекрестки:(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) – есть, нерегулируемые

3.4.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – нет

3.4.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – да

Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» _____ Агапова Юлия Рефатовна

М.п.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
_____ Агапова Юлия Рефатовна

«____» _____2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 т 20 октября 2021г.

г. Липецк « 20 » октября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.4 Наименование(вид) объекта ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.2 Адрес объекта 398029, г. Липецк, поселок Дачный, ул. Писарева, д. 2а
Сведения о размещении объекта:
1.3 Отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь застройки 900 кв.м, общая площадь – 1428 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 18900 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 , дата последнего капитального ремонта ***не определена***
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего- не определена, капитального-не определена***
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – Согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая городская больница №4 «Липецк–Мед» , ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398000, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24

1. Состояние доступности объекта

1.1. **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ДУ*
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	*ДУ*
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4	с нарушениями зрения	*ДУ*
5	с нарушениями слуха	*ДУ*
6	с нарушениями умственного развития	*ДУ*

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

2.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурнофункциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	**№ фото**
1	Территория, прилегающая к зданию	*ДЧВ*	-	*1-4*
2	Вход (входы) в здание	*ДУ*	-	5,6

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧВ*	-	5,7,10,14-16,18-20,23-25,30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДЧВ*	-	7,13-22
5	Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧВ*	-	*8-12,27-29*
6	Система информации и связи (на всех зонах)	*ДЧВ*	-	6-8,10-34

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

*2.3.***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** *ДЧ-В*

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	***Текущий ремонт***
Вход (входы) в здание	***Текущий ремонт***
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	***Текущий ремонт***
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	***Текущий ремонт***
Санитарно-гигиенические помещения	***Текущий ремонт***
Система информации на объекте (на всех зонах)	***Текущий ремонт***

3.2. Период проведения работ *2022-2030*

в рамках исполнения *Федерального закона от 24.11.2135г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»*

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В - объект доступен полностью для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

3.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)не требуется*

3.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; *требуется*

3.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); *требуется*

3.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов *требуется*

3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата**

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию на 1л
2. Входа (входов) в здание на 2л
3. Путей движения в здании на 2л
4. Зоны целевого назначения объекта на 2л
5. Санитарно-гигиенические помещения 2л
5. Системы информации (и связи) на объекте на 2л
6. Результаты фотофиксации на объекте на 17л

Руководитель рабочей группы:	Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Фролова О. В.
		_____
Члены рабочей группы:	Заместитель главного врача по поликлинической части ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Атрошенко О. Л.
		_____
	Заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Малыхин П. Н.
		_____
	Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Котюков Р. Ю.
		_____
	Заведующий поликлиникой-врач-эпидемиолог ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Отеопич Е. Б.
		_____
	Заведующий поликлиническим отделением-врач-терапевт ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Кузнецова Н. А.
		_____
	Специалист первой категории по охране труда отдела технического обслуживания ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»	Петунина Г. В.

	Специалист по обеспечению безбарьерной среды	Ненахова К. С.
В том числе: Представители общественных организаций инвалидов	Председатель Липецкой городской организации ЛОООООО ВОИ	Фарафонов В. В.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:
Территория, прилегающая к зданию
ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	**Наименование функционально - планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	*есть*	-	*1-4*	-	-		-
1.2	Пути движения на территории	*нет*	-	-	-	-		-
1.3	Лестница (наружная)	*нет*	-	-	-	-		-
1.4	Пандус (наружный)	*нет*	-	-	-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	*есть*	-	*3*	*Нет выделения напольного парковочного места для инвалидов*	*все*	*Выделить парковочное место для инвалидов напольной разметкой 3,6х6м*	*Текущий ремонт*

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности***	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№фото	
Территория, прилегающая к зданию	*ДЧВ*		*1-4*	*Выделить парковочное место для инвалидов напольной разметкой 3,6х6м* ***Текущий ремонт***

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:
Входа (входов) в здание
ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	**Наименование функционально - планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная группа (входная площадка с лестницей и пандусом)	*есть*	-	5	*На пандусе отсутствуют поручни и навес. Нет напольной тактильной разметки. На лестнице входа не выделены габариты , отсутствует противоскользящее покрытие, нет поручней. Не выделено место для собаки-проводника*	*К,С,О*	*На пандусе установить поручень и навес. Установить на входе напольную тактильную разметку (перед ступенями и после в ширину лестницы, глубина тактильной разметки не менее 500мм, перед дверью входа с отступом на ширину открытия двери). На лестнице входа выделить габариты , установить противоскользящее покрытие и поручни. Выделить место для собаки-проводника.*	*Текущий ремонт*
2.2	Дверь (входная)	*есть*	-	*5,6*	*Отсутствует контрастное выделение дверной ручки и форма ручки слишком мала для использования инвалидами с плохой моторикой. Нет дверного доводчика с функцией 5 сек задержки.*	*С, О*	*Заменить ручку на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверной доводчика с функцией 5 сек задержки.*	*Текущий ремонт*
2.3	Тамбур	*нет*	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в задние)	*ДУ*		*5,6*	*На пандусе установить поручень и навес. Установить на входе напольную тактильную разметку (перед ступенями и после в ширину лестницы, глубина тактильной разметки не менее 500мм, перед дверью входа с отступом на ширину открытия двери). На лестнице входа выделить габариты , установить противоскользящее покрытие и поручни. Выделить место для собаки-проводника. Заменить ручку на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверной доводчика с функцией 5 сек задержки.* ***Текущий ремонт***

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Обеспечить большую доступность входной группы*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Горизонтальные коммуникационные пути	*есть*	-	*10,18,19,33*	*Отсутствуют пристенные поручни на некоторых горизонтальных путях движения МГН*	*О*	*Установить пристенные поручни на всех горизонтальных путях движения МГН*	*Текущий ремонт*
3.2	Вертикальные коммуникационные пути	*есть*	-	*14-16,20,23*	*Нет тактильных табличек с обозначением лестницы, ее направления движения и нумерацией этажей на межэтажной лестнице*	*С*	*Установить тактильные таблички с обозначением лестницы, ее направления движения и нумерацией этажей на межэтажной лестнице*	*Текущий ремонт*
3.3	Дверь по пути движения	*есть*	-	14,18,19,23	*Отсутствует контрастное выделение дверных ручек и форма ручек слишком мала для использования инвалидами с плохой моторикой. Нет дверных доводчиков с функцией 5 сек задержки.*	*С, О*	*Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки.*	*Текущий ремонт*
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	*есть*	-	5,7,24,25,34,30	*Пути движения являются путями эвакуации. Недостаточно знаков направления эвакуации, нет подсветки путей эвакуации для*	*все*	*Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Вдоль лестниц дополнить опорные поручни со*	*Текущий ремонт*

					МГН. Не везде вдоль есть опорные поручни		*второй стороны.*	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДЧВ*	-	*5,7,10, 14-16,18-20,23-25,30*	*Установить пристенные поручни на всех горизонтальных путях движения МГН. Установить тактильные таблички с обозначением лестницы, ее направления движения и нумерацией этажей на межэтажной лестнице. Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Вдоль лестниц дополнить опорные поручни со второй стороны.* ***Текущий ремонт***

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:*Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов, устранить недочеты по оформлению эвакуационных путей.*

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	*есть*	-	*21,22*	*Отсутствует контрастное выделение дверных ручек и форма ручек слишком мала для использования инвалидами с плохой моторикой. Нет дверных доводчиков с функцией 5 сек задержки Отсутствует визуально-звуковое дублирование информации над кабинетами врачей*	*С, О*	*Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки Установить визуально-звуковой маяк адаптивной системы оповещения и вызова пациента.*	*Текущий ремонт*
4.2	Зальная форма обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	*нет*	-	*7*	*Нет обозначения наличия индукционной системы, места обслуживания инвалидов, места ожидания для МГН, высота прилавка обслуживания выше 80см*	*все*	*Обозначить контрастными тактильными табличками: наличие индукционной системы, место обслуживания инвалидов, место ожидания для МГН, выделить стол не выше 80см для обслуживания МГН.*	*Текущий ремонт*
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	*есть*	-	*13-20*	*Тактильный путь не соответствует текущим нормативам*	*С*	*Обновить напольно-тактильную разметку в соответствии с поправками в СП 59.13330.2020, вступившими в силу с 01.07.2021*	*Текущий ремонт*

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	*нет*	-		-	-	-	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	*ДЧВ*	-	*7,13-22*	*Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки Установить визуально-звуковой маяк адаптивной системы оповещения и вызова пациента. Обозначить контрастными тактильными табличками: наличие индукционной системы, место обслуживания инвалидов, место ожидания для МГН, выделить стол не выше 80см для обслуживания МГН. Обновить напольно-тактильную разметку в соответствии с поправками в СП 59.13330.2020, вступившими в силу с 01.07.2021* ***Текущий ремонт***

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование для персонала о правилах обслуживания инвалидов, установить доводчик и тактильные таблички, обновить тактильный путь.*

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	*есть*	-	*8-12,27-29*	*Высота унитаза менее 50 см, диаметр поручней менее 40мм и нет поручней вдоль стен, отсутствует напольно-тактильная разметка, мнемосхема санитарного узла, крючок для костылей, зеркало для инвалидов. Отсутствует контрастное выделение дверных ручек и форма ручек слишком мала для использования инвалидами с плохой моторикой. Нет дверных доводчиков с функцией 5 сек задержки*	*все*	*Приобрести насадку для инвалидов на унитаз, смонтировать поручни вдоль стен, установить напольно-тактильную разметку, мнемосхему санитарного узла, крючок для костылей, наклонное зеркало. Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки. Установить визуальное информирование свободно/занято.*	*Текущий ремонт*
5.2	Душевая/ ванная комната	*нет*	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	*нет*	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧВ*	-	*8-12,27-29*	*Приобрести насадку для инвалидов на унитаз, смонтировать поручни вдоль стен, установить напольно-тактильную разметку, мнемосхему санитарного узла, крючок для костылей, наклонное зеркало. Установить визуальное информирование свободно/занято. Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить. Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки* ***Текущий ремонт***

1.1. указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: Дооборудовать существующие туалеты для МГН

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от « 20 » октября 2021г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	*есть*	-	*6,8,10,14,21,17,32,34*	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	*7-11,24-30,33,34*	*Отсутствует индукционная система*	*Г*	*Приобрести индукционную систему*	*Текущий ремонт*
6.3	Тактильные средства	*есть*	-	6,10-31	*Не у всех кабинетов имеются тактильные таблички*	*С*	*Установить тактильные таблички каждого кабинета*	*Текущий ремонт*

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	*ДЧВ*	-	*6-8,10-34*	*Приобрести индукционную систему. Установить тактильные таблички каждого кабинета.* ***Текущий ремонт***

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно . **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:*Оборудовать комплексно систему информации*

Результаты фотофиксации на объекте

ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

Фото № 5

Фото № 6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4 «ЛИПЕЦК-МЕД»
ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ГБ №4 «ЛИПЕЦК-МЕД»
ПОЛИКЛИНИКА
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИЗОЛЯТОР
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: 7:30 до 19:00
СУББОТА: 8:30 до 15:00
ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Юридический адрес: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, д. 2А
ПОЛИКЛИНИКА
детское отделение

Фото № 7

Фото № 8

Фото № 9

Фото № 10

Фото № 11

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14

Фото № 15

Фото № 16

Фото № 17

Фото № 18

Фото № 19

Фото № 20



Фото № 21

Фото № 22

Фото № 23

Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26

Фото № 27

Фото № 28

Фото № 29

Фото № 30



Фото № 31



Фото № 32

Фото № 33

Фото № 34

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»
_____ Агапова Юлия Рефатовна

«____» _____2021 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед»

График проведения мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк–Мед» по адресу: 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 2А составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 6 от 20 октября 2021г., согласованным с обществом инвалидов.

8

Наименование структурно-функциональной зоны	**Планируемые работы по адаптации**	**Срок проведения**
Вход на территорию	*Выделить парковочное место для инвалидов напольной разметкой 3,6х6м*	2025
Вход в здание	*Заменить ручку на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить.*	2026
	На пандусе установить поручень и навес.	2027
	установить на входе напольную тактильную разметку (перед ступенями и после в ширину лестницы, глубина тактильной разметки не менее 500мм, перед дверью входа с отступом на ширину открытия двери).	2028
	на лестнице входа выделить габариты, установить противоскользящее покрытие и поручни.	2029
	выделить место для собаки-проводника	2022
	Установить дверной доводчика с функцией 5 сек задержки.	2023
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Установить пристенные поручни на всех горизонтальных путях движения МГН.*	2024
	Установить тактильные таблички с обозначением лестницы, ее направления движения и нумерацией этажей на межэтажной лестнице.	2025
	Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить.	2026
	Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам.	2027
	Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки.	2028

	Вдоль лестниц дополнить опорные поручни со второй стороны.	2029
Зона целевого назначения здания	*Заменить ручки на нажимную в форме «скобы» и контрастно выделить.*	2022
	Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки	2023
	Установить визуально-звуковой маяк адаптивной системы оповещения и вызова пациента.	2024
	Обозначить контрастными тактильными табличками: наличие индукционной системы, место обслуживания инвалидов, место ожидания для МГН	2025
	Обновить напольно-тактильную разметку в соответствии с поправками в СП 59.13330.2020, вступившими в силу с 01.07.2021	2026
	выделить стол не выше 80см для обслуживания МГН.	2027
Санитарно-гигиенические помещения	*Приобрести насадку для инвалидов на унитаз*	2028
	смонтировать поручни вдоль стен	2029
	установить напольно-тактильную разметку	2022
	Установить мнемосхему санитарного узла	2023
	Установить крючок для костылей	2024
	Установить наклонное зеркало.	2025
	Заменить ручки на нажимные в форме «скобы» и контрастно выделить.	2026
	Установить дверные доводчики с функцией 5 сек задержки	2027
	Установить визуальное информирование свободно/занято.	2028
Система информации на объекте	*Приобрести индукционную систему.*	2029
	Установить тактильные таблички каждого кабинета.	2025